




Dispozice sestavy ČOV typ STMH100

M 1:50



- LEGENDA**
- BETON
  - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / OBSYP - frakce 0/8 mm
  - ZÁSYP VÝKOPKEM Z MEZIDEPONIE
  - ROSTLÁ ZEMINA

- U9  
USAZOVACÍ TŘÍ-KOMOROVÁ BETONOVÁ JÍMKO - objem 9 m3  
- usazení hrubých a biologicky nerozložitelných látek
- U6  
USAZOVACÍ DVOU-KOMOROVÁ BETONOVÁ JÍMKO - objem 6 m3  
- řízené čerpání odpadních vod do ČOV  
- vyrovnání ranních a večerních špiček přítoků odpadních vod
- STMH100  
ČOV typ STMH100
- KŠ  
KONTROLNÍ ŠAČHTA DN300
- HŠ  
HAVARIJNÍ ŠAČHTA

D				
C				
B				
A				
Rev.	Popis změny/Modification description			
Kreslí: Rodim Klimčevý		Objednatel:		Zak. číslo:
Drawn: tel. 606 709 808		Customer:		Order No:
Kontrola: Ing. A. Jiroušková		Název:		Datum/Date:
Checked: Ing. Hellstein st.		Name:		Měřtko/Scale: M 1:50
Projektant: Ing. Hellstein st.		Stupeň/Step:		DSP + ÚR
Head:		Přířez č./No.		Výřez č./Drawing No.
Obsah: Content:		DISPOZICE SESTAVY ČOV		