

**Garantovaná účinnost čištění čistíren odpadních vod typ STMH, STMHV pro
vypouštění do vod povrchových a do kanalizací**

Kategorie výrobku označovaného CE	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	N _{celk}	P _{celk}
I	70%	80%	-	-	-
II	75%	85%	75%	-	-
III	75%	85%	80%	50%	80%

Minimální účinnost čištění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod do vod povrchových a do kanalizací.

Název	CHSK _{Cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	N _{celk}	P _{celk}
STMH, STMHV	91,8%	95,3%	93%	59%	80% *

* se zařízením na srážení fosforu

Výše uvedené hodnoty koncentrace znečištění na odtoku z ČOV „m“ jsou dosaženy a garantovány u ČOV, pokud:

- Jsou zatěžovány na projektovou kapacitu
- Jsou provozovány v souladu s platným provozním řádem dodávaným výrobcem
- Složení odpadních vod odpovídá ČSN 75 6402 odst. 4.1

Ve Vlčovicích 1.1.2016

Ing. Rostislav Hellstein

www.hellstein.cz